

Advies

Commissie Cultureel Erfgoed

Adres:	Molendijk 2 Puttershoek, Molen "De Lelie"
Zaaknummer CCE:	202407
Startdatum zaak:	28-02-2024
Behandelaar:	
Omschrijving project /aanvraag:	Restauratie van de monumentale korenmolen 'De Lelie' (Rijksmonument).
Bijlage(n):	- Verantwoording wijziging kapbedekking - Werkomschrijving algehele restauratie - Aanvraag vergunning
Advies CCE:	De CCE is akkoord met de aangevraagde werkzaamheden. Wel wil de commissie het onderstaande opmerken: - De EPDM afwerking van de kap dient de lijnen van het potdekselwerk strak te volgen. - Het 2 cm laten oversteken van het EPDM aan de onderzijde past niet bij de strakheid van de kap, wellicht is het mogelijk het EPDM om te zetten over de onderkant van de potdekseldelen. Het uitgangspunt voor het vervangen van de rietbedekking naar gepotdekselde houten delen is voldoende onderbouwd in de verantwoording.

Datum: 15.05.2024

Namens de Commissie Cultureel Erfgoed,

Voorzitter

