

Advies

Commissie Cultureel Erfgoed

Adres:	Voorstraat 20 Piershil, "De Herbergier".
Zaaknummer CCE:	202418
Startdatum zaak:	15-05-2024
Behandelaar:	
Omschrijving project /aanvraag:	Aanbrengen zonnepanelen op rijksmonument
Bijlage(n):	- Rijksmonument 32156 - Overzichtstekening zonnepanelen - Brief m.b.t. zonnepanelen - Tekening 08049 32 - Tekening 08049 31
Advies CCE:	De commissie heeft geen bezwaar tegen het aanbrengen van de zonnepanelen. Het enige bezwaar is dat het meest linker paneel op het dakvlak van de rechter zijgevel te dicht op de kopgevel ligt. Als dit paneel niet aangebracht wordt gaat de commissie akkoord. Voorwaarde voor het aanbrengen van zonnepanelen op een monumentaal pand is dat de panelen over de bestaande dakpannen heen aangebracht worden (dus niet tussen de pannen) en dat de bevestiging van de panelen reversibel is.

Datum:

24-5-2024

Namens de Commissie Cultureel Erfgoed,

Voorzitter

