

Van: " " <"@heijmans.nl>
Verzonden: maandag 8 september 2025 11:31
Aan: " " <"@gemeentehw.nl>
Cc: " " <"@gemeentehw.nl>; " " <"@gemeentehw.nl>; " " <"@gemeentehw.nl>; " " <"@wshd.nl>; " " <"@heijmans.nl>; " " <"@heijmans.nl>
Onderwerp: Aanleg duikerkruising Strijenseweg, 's Gravendeel | MMW8 Werkzaamheden i.r.t. schade kabel lichtmasten korfbalveld
Bijlage(n): MMW8 werkzaamheden i.r.t. schade kabel.pdf

Dag " ,

In bijlage ontvang je MMW8 t.a.v. extra werkzaamheden naar aanleiding van schade electrakabel lichtmasten Korfbal.

We zien de reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

"
Projectleider

Heijmans Infra BV, Bodem- en Civiele Specialisten
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
Postbus 335
5240 AA Rosmalen

M "
E " <"@heijmans.nl>
W www.heijmans.nl



Niet werkzaam op woensdag

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.

This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.

MEER-/MINDERWERKRAPPORT

Bedrijfsstroom: Infra

Bedrijfsonderdeel:

Bodem- en Civiele specialismen

Activiteit:

Boortechneken

Project: Aanleg Duikerkruising Strijenseweg te 's-Gravendeel
Weeknr.
Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Plaats:

Projectnr.: G.028692
Rapportnr.: 8
Uitvoerder:
Projectverantw.:

Verrichte werkzaamheden

Schade electrakabel lichtmasten korfbalveld:

Voor aanvang van grondroerende werkzaamheden (in dit geval aanbrengen damwanden perskuip) is een KLIC melding gedaan, graafmeldingsnummer: 25G0441597. Uit deze KLIC melding bleek dat buiten de drainageleidingen geen overige kabels en leidingen aanwezig te zijn ter plaatse van de perskuip. Echter bleek na aanbrengen damwanden dat er toch een electrakabel geraakt te zijn. Later bleek dit een electrakabel te zijn die voeding geeft aan de lichtmasten van de korfbalvelden. In deze staat zijn de kosten opgenomen die relatie hebben met het herstel van deze kabel.

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
					€ -	
	werkzaamheden wk 33 na opmerken storing				€ -	
13-08-25	Vakman GWW	4,00	uren	€ 83,00	€ 332,00	
14-08-25	monteur	1,00	st	€ 267,75	€ 267,75	
	reiskosten	1,00	st	€ 98,91	€ 98,91	
15-08-25	monteur	1,00	st	€ 267,75	€ 267,75	
	reiskosten	1,00	st	€ 53,38	€ 53,38	
	kabel zoeker	1,00	dg	€ 345,00	€ 345,00	
					€ -	
	reparatie wk 34				€ -	
18-08-25	midi graver	2,00	uren	€ 68,50	€ 137,00	
	Vakman GWW	2,00	uren	€ 83,00	€ 166,00	
	aan -en afvoer midi graver	1,00	st	€ 155,00	€ 155,00	
					€ -	
	monteur	1,00	dag	€ 750,00	€ 750,00	
	geleverde kabel	1,00	st	€ 700,00	€ 700,00	
	geleverde moffen	6,00	st	€ 80,00	€ 480,00	
					€ -	
Totaal verrichte werkzaamheden:					€ 3.752,79	A

Gebruikte materialen:

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
					€ -	
					€ -	
Totaal gebruikte materialen:					€ -	B

Eenmalige kosten

Uitvoering / werkvoorbereiding	€ -	
Algemene / tijdsgebonden bouwplaatskosten (ABK)	€ -	
Verkeersmaatregelen	€ -	
Totaal eenmalige kosten:	€ -	C

Subtotaal	:	€ 3.752,79	(A + B + C)
AK, W&R	14%	€ 525,39	
Totaal excl. B.T.W.	:	€ 4.278,18	

Voor akkoord :

Uitvoerder: d.d.
Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard d.d.
d.d. 8-9-2025

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen