

Van: " " <@heijmans.nl>
Verzonden: vrijdag 10 april 2026 13:20
Aan: " " <@gemeentehw.nl>
Cc: " " <@gemeentehw.nl>; " " <@wshd.nl>; " "
" " <@gemeentehw.nl>; " " <@gemeentehw.nl>; " " <@heijmans.nl>;
" " <@heijmans.nl>
Onderwerp: Aanleg duikerkruising Strijenseweg, 's Gravendeel | Resultaten hermeting woningen 09-04-2026
Bijlage(n): M09 Woning 02_G028962.pdf

Dag ,

Zojuist de resultaten binnen gekregen van de monitoring van gisteren. Zie hieronder en in bijlage de resultaten.

Hierbij de uitwerking van de hermeting extra meting van de woningen oostzijde weg van gisteren (M09 Woning 02).

- Punt M7 zit op de achtergevel;
- Punt M8 zit op de zijgevel; dat komt omdat het dak bij de achtergevel heel laag doorloopt, daar past geen baak tussen.

Beide punten zijn **1mm** gezakt, volgens de meting.

Fijn weekend alvast!

Met vriendelijke groet,

Projectleider

Heijmans Infra BV, Bodem- en Civiele Specialisten
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
Postbus 335
5240 AA Rosmalen

M
E @heijmans.nl
W www.heijmans.nl



Niet werkzaam op woensdag

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.

This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.

Project: **G028692** s-Gravendeel
Monitoring Woningen
 Bestand: M09 Woning **_G028692




Garage	Nulmeting 12-03-2026			Hermeting d.d. 09-04-2026		
Nr.	Z (m)	α dZ (mm)	β dZ (mm)	Z (m)	α dZ (mm)	β dZ (mm)
M7	0.213	-	-	0.212	-	-1
M8	0.181	-	-	0.180	-	-1

Signaalwaarde (Z)	3	mm
Interventiewaarde (Z)	5	mm

α dZ verschil in Z met vorige meting
 β dZ verschil in Z met nulmeting

Uitgangspunt:	Bout-1	-0.418
---------------	--------	--------



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen